



Liittymismaksut muodostuvat:

- Liittämisestä aiheutuviin välittömiin liittymän vaatimiin rakentamiskustannuksiin
- sekä liittyjää varten varattavaan liittymistehoon perustuvaan kapasiteettivarausmaksuun 12 900 €/MVA
- Kapasiteettivarausmaksua ei peritä enintään 2 MVA voimalaitosliittymästä



Liittyminen olemassa olevaan EPA:n (110 kV) kytkinlaitokseen:

- Liittymisen välittömät rakentamiskustannukset liittymispisteessä peritään liittyjältä täysimääräisesti.
- Maksu sisältää sähköaseman liittymiskentän rakentamisen, joka tulee EPA:n omistukseen ja liittyjä saa siihen käyttöoikeuden.
- Liittymän kapasiteettimaksu €/MVA.

Johdonvarsiliittymä (110 kV) kun muuntajateho on korkeintaan 25/31,5 MVA (ONAN/ONAF):

- Liittymisen välittömät rakentamiskustannukset liittymispisteessä peritään liittyjältä täysimääräisesti.
- Maksu sisältää liittymispisteen runkojohdon kytkinlaitteiden rakentamisen jotka tulevat EPA:n omistukseen.
- Liittymän kapasiteettimaksu €/MVA.



Johdonvarsiliittymä (110 kV) kun muuntajateho on suurempi kuin 25/31,5 MVA (ONAN/ONAF):

- Kun päämuuntaja on suurempi tai liittymän päämuuntajatehoa korotetaan suuremmaksi kuin 25/31,5 MVA (ONAN/ONAF), rakennetaan EPA:n toimesta liittymää varten uusi kytkinasema, jonka liittyjä maksaa kokonaisuudessaan.
- Liittymän kapasiteettimaksu €/MVA uudelle liittymälle tai vanhan liittymän tehonkorotuksen osuudelle.

Voimalaitosliittymät (110 kV):

- Voimalaitosliittymät toteutetaan edellä esitetyin periaattein, kuitenkin siten, että johdonvarsiliittymä sallitaan 25/31,5 MVA (ONAN/ONAF) tehoon saakka kun oikosulkuvirta enintään 1,2-kertainen voimalaitoksen nimellisvirtaan nähden. Tahtigeneraattorille johdonvarsiliittymä sallitaan enintään 5 MVA tehoon saakka.
- Liittymän kapasiteettimaksu €/MVA.

Enintään 2 MVA:n voimalaitosliittymät:

- Liittymisen välittömät rakentamiskustannukset liittymispisteessä peritään liittyjältä täysimääräisesti.
- Kapasiteettivarausmaksua ei peritä enintään 2 MVA voimalaitosliittymästä.



Erityisvaatimukset liittymälle

- Asiakkaan tai asiakkaan verkkoon liittyvän sähkön käytön edellyttäessä tavanomaisesta poikkeavaa rakennetta, erityislaitteistoja tai nykyistä tasoa korkeampaa sähkön laatua, mahdolliset lisäkustannukset peritään liittyjältä. Uusia liityntöjä varten EPA:n verkkoon rakennetut laitteistot ja rakenteet ovat EPA:n hallinnassa ja omaisuutta.

Liittymisen verkkopalveluehdot

- Liittymistä koskevat verkkopalveluehdot ovat:
 - Suurjännitteisen jakeluverkon liittymisehdot SJLE2017.
 - Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV2013.